

仕様書(物品)

品 名		市営住宅設置用消火器(既設消火器廃棄処分含む)	
数 量		消火器購入 58本 リサイクルシール 58枚 既設消火器廃棄処分 58本	
納入及び回収場所		市営住宅5団地の指定した箇所、詳細は別紙「消火器設置場所」のとおり	
納入及び回収期限		令和7年1月31日(金)	
購入消火器の規格・仕様	形 式	蓄圧式ABC粉末消火器10型	
	薬剤質量	3.0kg	
	能力単位	A-3・B-7・C(使用薬剤粉末ABC)	
	そ の 他	蓄圧式ABC粉末消火器10型は、柱掛けが製品の標準仕様として消火器本体に	
		付いていること。	
		2025年製造品であること。	
		国家検定合格品(検定合格表示)であること。	
消火器用リサイクルシールを添付して納品すること。			
参考事項	仕様書作成で参考とした製品	メーカー名	品 番
		株式会社初田製作所	PEP-10N
		ヤマトプロテック株式会社	YP-10NX
		日本ドライケミカル株式会社	PAN-10WXe(I)
特記事項	見積金額には消火器58本(10型)の購入費、添付用リサイクルシール58枚の		
	購入費、既設消火器58本の処分費を含め、内訳書を提出すること。		
	購入消火器はリサイクルシールを添付し、別紙「消火器設置場所」に指定されて		
	いる既設消火器の設置場所に設置して納品し、あわせて既設消火器を回収するこ		
	と。		
	回収した既設消火器は、日本消火器工業会から廃消火器の収集運搬／保管を		
	委託された特定窓口で、消火器リサイクルシステムに基づき適正に処分すること。		
既設消火器の詳細は別紙「消火器交換(廃棄)一覧」のとおり			

林ヶ久保市営住宅3号棟 消火器設置場所

単位: 本

	102～403 (左側)	105～406 (中央)	107～407 (右側)	合 計
4階			1	1
3階				
2階			1	1
1階				
207号室前 407号室前 交換				2

笹良ヶ台市営住宅 消火器設置場所

8・9・10号棟

単位: 本

	8号棟 101-501	9号棟		10号棟 101-501	
		101-501 (左側)	102-502 (右側)		
5階	1	1	1	1	
4階	1	1	1	1	
3階	1	1	1	1	
2階	1	1	1	1	
1階	1	1	1	1	
合 計	5	5	5	5	20

8・9・10号棟各室前 交換

小嵐市営住宅 消火器設置場所

単位:本

	101～502 (左側)	103～504 (中央)	105～506 (右側)	
5階				
4階				
3階				
2階		1		
1階		1		
合 計	0	2	0	2

103-104号室間 203-204号室間 交換

相の原市営住宅 消火器設置場所

12号棟

単位:本

	101～502 (左側)	103～504 (中央)	105～506 (右側)	
4～5階			1	
3～4階				
2～3階			1	
1～2階				
合 計	0	0	2	2

205-30号室6踊り場 405-506踊り場 交換

14号棟

単位:本

	101～502 (左側)	103～504 (中央)	105～506 (右側)	
4～5階				
3～4階				
2～3階				
1～2階			1	
合 計	0	0	1	1

105-206号室踊り場 交換

和田山市営住宅 消火器設置場所

1号棟

単位:本

	101-114 (左側)	103~116 (右側)	
3~4階 階段室踊場	1	1	
2~3階 階段室踊場	1	1	
1~2階 階段室踊場	1	1	
1階	1	1	
合 計	4	4	8

2号棟

単位:本

	101~108
3~4階 階段室踊場	1
2~3階 階段室踊場	1
1~2階 階段室踊場	1
1階	1
合 計	4

1階各分電盤下 各階段室踊場 交換

1階郵便箱下 各階段室踊場 交換

3号棟

単位:本

	101~120 (左側)	103~122 (中央)	105~124 (右側)	
3~4階 階段室踊場	1	1	1	
2~3階 階段室踊場	1	1	1	
1~2階 階段室踊場	1	1	1	
1階	1	1	1	
合 計	4	4	4	12

1階各分電盤下 各階段室踊場 交換

和田山市営住宅 消火器設置場所

7号棟

単位:本

	404号室前 (中央)	408号室前 (右側)	合計
1階	1	1	2

404号室前 408号室前 交換

9号棟

単位:本

	101～201 (左側)	103～204 (中央)	合 計
2階	1	1	2
1階	1	1	2
			4

101号室横 104号室横 201号室横 204号室横 交換

10号棟

単位:本

	10号棟A (左側)	10号棟B (右側)	合計	備考
4階			0	
3階			0	
2階			0	
1階	1		1	交換
			1	

101号室前 交換

市営住宅消火器交換（設置）一覧

市営住宅		棟	既設消火器			新規	リサイクル シール	廃棄	指定箇所	備考
			消火器種別	製造年	耐用年					
1	林ヶ久保	3	蓄圧10	2016	2025	2	2	2	別紙消火器設置場所のとおり	交換
2	笹良ヶ台	8	蓄圧10	2016	2025	5	5	5	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	笹良ヶ台	9	蓄圧10	2016	2025	10	10	10	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	笹良ヶ台	10	蓄圧10	2016	2025	5	5	5	別紙消火器設置場所のとおり	交換
3	小嵐	—	蓄圧10	2016	2025	2	2	2	別紙消火器設置場所のとおり	交換
4	相の原	12	蓄圧10	2015	2024	2	2	2	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	相の原	14	蓄圧10	2015	2024	1	1	1	別紙消火器設置場所のとおり	交換
5	和田山	1	蓄圧10	2016	2025	8	8	8	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	和田山	2	蓄圧10	2016	2025	4	4	4	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	和田山	3	蓄圧10	2016	2025	12	12	12	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	和田山	7	蓄圧10	2016	2025	2	2	2	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	和田山	9	蓄圧10	2016	2025	4	4	4	別紙消火器設置場所のとおり	交換
	和田山	10	蓄圧10	2015	2024	1	1	1	別紙消火器設置場所のとおり	交換
計						58	58	58		